


Jastrzębie Zdrój, 2009-10-13

In. 00570-1/164/2009




Szanowna Pani
mgr ALINA CHOJECKA

Przewodnicząca Rady Miasta
Jastrzębie Zdrój

W odpowiedzi na pismo Pani Przewodniczącej z dnia 1 października 2009 roku, Nr BRM.00570-1/164/09, zgodnie z § 64 ust. 1 Statutu Miasta, w załączeniu przedkładam 3 egzemplarze odpowiedzi na interpelację przekazaną do Biura Rady Miasta w dniu 1 października 2009 roku przez radnego Tadeusza Markiewicza, a dotyczącą naprawy części ulicy Kondziolowiec (obok posesji Kondziolowiec 15 i trzech innych budynków) po pracach kanalizacyjnych – pismo z dnia 12 października 2009 roku, Nr IKI. 00570-70/2009.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA


mgr Marian Janeczki

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie Zdrój
- 58 -

Jastrzębie Zdrój 12.10.2009 r.

IKI.00570- 70/2009

Pan
Tadeusz Markiewicz
Radny Rady Miasta
Jastrzębie Zdrój

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana interpelację sporządzoną przez
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

z up. PREZYDENTA MIASTA
inż. Franciszek Piłsa
(ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Otrzymują:
Wydz. In. x 4

Kopia:
Wydz. IKI – a/a



UNIA EUROPEJSKA
Fundusz Spójności

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
Jednostka Realizująca Projekt
CCI 2004/PL/16/C/PE/025

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie Zdrój
tel./fax (0-32) 47-87-712

http://www.jzwik.com.pl e-mail: jrp-s@jzwik.com.pl



ME/BAM/9.10.09

Jastrzębie Zdrój, 08.10.2009

WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna
2009 10 08
ilość załączników
podpis h6422

Marian Janecki
Prezydent Miasta
Jastrzębie Zdrój
Al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie Zdrój

JRP-P,M/RZ1/06-LC/I-20/I/...../...../2009

Dot.: Interpelacji radnego Tadeusza Markiewicza w sprawie naprawy drogi Kondziolowiec.

W nawiązaniu do złożonej do Pana Interpelacji radnego Tadeusza Markiewicza z dnia 01.10.2009r. informujemy, że droga w obrębie budynku zlokalizowanego przy ulicy Kondziolowiec 15 została doprowadzona do stanu pierwotnego po przeprowadzonych robotach kanalizacyjnych początkiem 2008 roku. Istniejące w chwili obecnej, koleiny na w/w odcinku drogi są skutkiem jej eksploatacji przez samochody zarówno osobowe jak i ciężarowe dowożące materiały budowlane na pobliskie place budowy. Przedmiotowe uszkodzenia drogi będą powstawać dopóty dopóki nie zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na przedmiotowym odcinku drogi.

Reasumując, po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, że aktualne uszkodzenia drogi na odcinku w okolicach budynku nr 15 przy ul. Kondziolowiec nie są usterkami powstałymi na skutek wybudowania kanalizacji sanitarnej w tym miejscu, lecz naturalnymi uszkodzeniami powstałymi w trakcie eksploatacji takiej nawierzchni przez samochody.

Z-ca Pełnomocnika
ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności
2004/PL/16/C/PE/025
mgr Elżbieta Buczkowska

Załączniki:

1. Zdjęcia z wizji w terenie przeprowadzonej w dniu 06.10.2009r- 3szt.

Kopia:

1. a;a