



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Jastrzębiu – Zdroju
ul. Władysława Jagiełły 4,
44 – 330 Jastrzębie - Zdrój**

Znak sprawy MZ.5580.74.2017

Egz. nr 2

**PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach: od 15.12.2017r. do 22.12.2017r. przez

- 1) mł. bryg. Robert Myrcha - kierownik sekcji, legitymacja służbowa nr 033
- 2) kpt. Michał Zblewski – starszy specjalista, legitymacja służbowa nr 083

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer MZ.5580.74.2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu - Zdroju, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

budynku Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój w Jastrzębiu – Zdroju Aleja Józefa Piłsudskiego 60

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój Aleja Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie - Zdrój	

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Naczelnik wydziału organizacyjnego Marzena Zbrońska Inspektor Adam Greń – wydział organizacyjny Inspektor BHP Ppoż. Bogusław Czubasiewicz	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
- 2) Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnione.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Urząd Miasta w Jastrzębiu – Zdroju, Aleja Józefa Piłsudskiego 60

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony ppoż:

Urząd Miasta w Jastrzębiu – Zdroju, Aleja Józefa Piłsudskiego 60

2. Charakterystyka pożarowa obiektu.

Charakterystyka pożarowa obiektu zawarta została w załączniku nr 1 do protokołu (kserokopia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; dane identyfikacyjne obiektu, dane techniczne charakteryzujące obiekt, rzuty poszczególnych kondygnacji, mapa zagospodarowania terenu”).

3. Organizacja ochrony ppoż.

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego z grudnia 2008 roku wykonana przez specjalistę ochrony przeciwpożarowej mgr inż. Jarosława Ceglarkę, aktualizacja z dnia 24 listopada 2016 roku, wykonana przez Bogusława Czubasiewicza (załącznik nr 1 do protokołu, kserokopia).
- Praktyczne sprawdzenie ewakuacji – protokół z dnia 3 października 2016 roku. (załącznik nr 2 do protokołu, kserokopia).
- Oznakowanie dróg ewakuacyjnych – prawidłowe.
- Dwa hydranty zewnętrzne DN 80 w odległości 53m i 75m od budynku. Pismo z Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, protokoły pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów z września 2017 roku (załącznik nr 3 do protokołu, kserokopia).
- Dojazd do budynku – zapewniony.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Czynności kontrolno rozpoznawcze przeprowadzone były w dniu 5 grudnia 2005 roku.

☒ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☐ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Nie dotyczy.

5. Czynności zabronione

- Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

- Nie stwierdzono.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

- Nie stwierdzono.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

- Wewnętrzna sieć hydrantowa.
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
- Instalacja oddymiania klatek schodowych.
- System sygnalizacji pożaru.
- Oświetlenie ewakuacyjne.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

- Wewnętrzna sieć hydrantowa; przegląd wykonany w kwietniu 2017 roku. Badanie węża hydrantowych na maksymalne ciśnienie robocze wykonane w kwietniu 2017 roku. W dniu 26 kwietnia 2017 roku wymieniono 22 węże hydrantowe na nowe (załącznik nr 4 do protokołu, kserokopia).
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - przegląd wykonano 14 września 2017 roku (załącznik nr 5 do protokołu, kserokopia).
- Instalacja oddymiania klatek schodowych – przegląd wykonano 14 września 2017 roku (załącznik nr 5 do protokołu, kserokopia). Wykonano próbę zadziałania instalacji oddymiania głównej klatki schodowej (przycisk oddymiania na 5 piętrze), klatki schodowej w budynku A (przycisk oddymiania na 5 piętrze) i budynku B (przycisk na parterze) – wynik pozytywny.
- System sygnalizacji pożaru - przegląd wykonano 14 września 2017 roku (załącznik nr 5 do protokołu, kserokopia).
- Oświetlenie ewakuacyjne – przegląd i pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego wykonano 8 grudnia 2017 roku (załącznik nr 6 do protokołu, kserokopia).

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

- Gaśnice zostały poddane przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym w dniu 21 kwietnia 2017 r (załącznik nr 7 do protokołu, kserokopia).

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie występują.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

- instalacja elektryczna,
- instalacja odgromowa,
- instalacja wentylacyjna i kominowa,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- dwa dźwigi osobowe.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- instalacja elektryczna – przegląd listopad 2015 roku,
- instalacja odgromowa – przegląd listopad 2015 roku,
- instalacja wentylacyjna, kominowa – przegląd z dnia 4 lipca 2017 roku,
- instalacja centralnego ogrzewania – ogrzewanie z sieci miejskiej,
- dwa dźwigi osobowe – protokół, decyzja Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 21 listopada 2017 roku (załącznik nr 8 do protokołu, kserokopia).

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Zadziałanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu powoduje odłączenie zasilania pomp instalacji przeciwpożarowej (wewnętrznej sieci hydrantowej).	☐ usunięto w trakcie kontroli
2.	Brak wydzielenia pożarowego pomieszczeń w których znajdują się pompy wodne instalacji przeciwpożarowej (wewnętrznej sieci hydrantowej).	☐ usunięto w trakcie kontroli
3.	Rury wewnętrznej sieci hydrantowej wykonano częściowo z materiałów palnych (budynek B pomieszczenie pomp wodnych instalacji przeciwpożarowej).	☐ usunięto w trakcie kontroli
4.	Niesprawne oświetlenie ewakuacyjne (szatnia w pomieszczeniach Straży Miejskiej).	☐ usunięto w trakcie kontroli
5.	Składowanie mebli, elementów wystroju wnętrza na klatkach schodowych i korytarzach w budynku A i B oraz na główne klatce schodowej.	☐ usunięto w trakcie kontroli
6.	Brak samozamykaczy na drzwiach w klatkach schodowych w budynku A i B.	☐ usunięto w trakcie kontroli
7.	Brak przeciwpożarowego zabezpieczenia przejść instalacyjnych w pomieszczeniu dokumentacji wydziału spraw obywatelskich i komunikacji w budynku A.	☐ usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

1. Na podstawie art. (podać dokładną podstawę prawną) Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) Pana (Imię i Nazwisko, nr dowodu) ukarano mandatem karnym w wysokości zł. (słownie). Ukazany został poinformowany o możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego. lub
2. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu należy w niniejszej rubryce poczynić o tym wzmiankę oraz umieścić dane konieczne do sporządzenia wniosku do sądu o ukaranie. lub
3. Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) pouczone kontrolowanego o konieczności przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Inne ustalenia:

Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

PREZYDENT MIASTA

Anna Hetman
..... Anna Hetman

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Kierownik Sekcji
Kontrolno-Rozpoznawczej
Stary Specjalista
dz. Kontrolno-Rozpoznawczy
mł. bryg. mjr inż. Robert Myrcha
.....

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolującego)