

MZ.5580.74.2017

Or 29.01.2018 26.01.2018
Ref. gpy. 30.01.18 26.01.18

DECYZJA Nr 27.2017.MZ

**Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej
w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2017 roku**



Na podstawie art. 11a ust. 1 w związku z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017r. poz.1204 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 10, 104 i art. 107 § 1 i 3 KPA (Dz. U. z 2017r., poz.1257 z późn. zm.), po przeprowadzeniu czynności kontrolno - rozpoznawczych w dniach 15 - 22 grudnia 2017 roku, przez przedstawicieli tutejszej Komendy, stwierdzono naruszenie przepisów przeciwpożarowych w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, zlokalizowanym w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Pilsudskiego 60.

W związku z powyższym,

NAKAZUJE

Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój,

wykonanie w ustalonych terminach niżej wymienionych obowiązków:

1. *Doprowadzić do pełnej sprawności przeciwpożarowy wyłącznik prądu, w taki sposób, aby odcinał on dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.*
Podstawa prawna: § 183 ust. 1 pkt.6, ust. 2,3,4 przepisu [2] oraz § 3 ust. 1,2,3 przepisu [1],
Termin wykonania: do dnia 30. 06. 2019r.
2. *Wydzielić pożarowo pomieszczenia, w których umieszczone są pompy wodne instalacji przeciwpożarowych oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe, nie powiązane funkcjonalnie z częścią ZL tak aby stanowiły odrębną strefę pożarową.*
Podstawa prawna: § 212 pkt.8 i 9, § 234 przepisu [2] oraz § 15 ust. 1 pkt 3, § 3 ust. 1 przepisu [1],
Termin wykonania: do dnia 30. 06. 2019r.
3. *Doprowadzić do pełnej sprawności oświetlenie ewakuacyjne.*
Podstawa prawna: § 15 ust. 1 pkt 5, § 4 ust. 1, pkt 2 przepisu [1].
Termin wykonania: do dnia 28. 02. 2018r.
4. *Usunąć palne materiały i elementy wykończenia wnętrz z dróg ogólnych służących ewakuacji oraz usunąć przedmioty, które zmniejszają ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości, określonych w przepisach techniczno-budowlanych.*
Podstawa prawna: § 258 § 260 ust. 1 przepisu [2], § 15 ust. 1 pkt 3, § 4 ust. 1, pkt 11 przepisu [1],
Termin wykonania: do dnia 30. 06. 2018r.

5. Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonać z materiałów niepalnych lub obudować ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60.

Podstawa prawna: § 25 ust. 3, przepisu [1],

Termin wykonania: do dnia 30. 06. 2019r.

6. Drzwi przeciwpożarowe zaopatrzyć w urządzenia zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru, w szczególności w klatkach schodowych i pomieszczeniach wydzielonych pożarowo.

Podstawa prawna: § 240 ust. 6, przepisu [2], § 15 ust. 1 pkt 3 przepisu [1]

Termin wykonania: do dnia 30. 06. 2018r.

Do czasu wykonania nakazów zawartych w przedmiotowej decyzji, należy wzmocnić działania organizacyjne i szkoleniowe, mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w obiekcie, między innymi poprzez ciągłe doskonalenie praktycznych warunków organizacji ewakuacji.

[1] – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719).

[2] – rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Nałożone obowiązki wynikają z przepisu prawnego [1] i [2], a ich realizacja ma zapewnić prawidłowe zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu oraz bezpieczną ewakuację osób w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Nieprawidłowe działanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu powoduje utrudnienie lub uniemożliwienie prowadzenie skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej.

Brak prawidłowego wydzielenia stref pożarowych powoduje szybkie rozprzestrzenienie się pożaru i utrudnia lub uniemożliwia skuteczną ewakuację.

Stosowanie palnych lub nieobudowanych przewodów instalacji z których pobiera się wodę do gaszenia pożaru uniemożliwia wykorzystanie tej instalacji, ponieważ może ona ulec zniszczeniu podczas pożaru.

Niesprawna instalacja oświetlenia ewakuacyjnego uniemożliwia skuteczną ewakuację.

Materiały palne i przedmioty na drogach ogólnych służących ewakuacji utrudniają lub uniemożliwiają skuteczną ewakuację.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Wojciech Piechaczek

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Al. Piłsudskiego 60.
44-335 Jastrzębie-Zdrój.
2. A/a - KM PSP w Jastrzębiu - Zdroju.