



URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Biuro Rady Miasta

Jastrzębie-Zdrój, dn. 03.10.2017

BRM.0003.2. 47.2017

Szanowna Pani
Anna Toborowicz
Radna Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój

W odpowiedzi na Pani interpelację dotyczącą wykonania nawierzchni asfaltowej ul. Pszennej informuję, że ul. Pszenna jest drogą gruntową, której nawierzchnię w roku 2014 utwardzono prowizorycznie kruszywem bez wykonania konstrukcji podbudowy.

Tak przygotowane podłoże nie nadaje się do wykorzystania jako podbudowa dla nawierzchni bitumicznej.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej wymaga wykonania odwodnienia ul. Pszennej z odprowadzeniem do odbiornika wody, wykonania koryta wraz z konstrukcją podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne.

W roku bieżącym środki finansowe na naprawy dróg zostały już rozdysponowane, natomiast budowa w technologii opisanej wyżej wymaga zaplanowania w budżecie miasta zadania inwestycyjnego.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Roman Foksowicz
I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Kopia:
BRM w/m

al. J. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 85 256
fax. 32 47 85 193

brm@um.jastrzebie.pl

www.jastrzebie.pl