



Jastrzębie-Zdrój



AG.251.3.2021

Jastrzębie-Zdrój 07.04.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska 9
tel. 32 4349600, fax: 32 4740146

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Jagielly 4
44-338 Jastrzębie-Zdrój**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9, po przeprowadzonej kontroli przez przedstawiciela Komendy, oraz w związku z przedstawionym Protokołem ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 26.03.2021 informuje że;

1. **Stwierdzono nadmierne ilości ulotek na drodze komunikacji ogólnej służącej ewakuacji** - ulotki usunięto w dniu 29.03.2021.
2. **Stwierdzono, iż drzwi przeciwpożarowe w pomieszczeniach kotłowni, zasilania awaryjnego oraz serwerowni nie zamykają się samoczynnie** – w dniu 07.04.2021 zainstalowano w drzwiach samozamykacze.
3. **Brak zabezpieczenia palnej części instalacji do klasy EI 60** – w związku z tym, iż część palna znajduje się na instalacji przed wodomierzem i należy do wodociągów, Ośrodek zwrócił się do Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z prośbą o dokonanie zabezpieczenia przez JZWik.
4. **Po odłączeniu zasilania w budynku winda staje w pozycji zamkniętej, nie zjeżdża na parter** – w dniu 01.04.2021 wezwano firmę Zed E.Szostek, która zajmuje się konserwacją dźwigu osobowego w celu usunięcia usterki, jednakże stwierdzono, że urządzenie fabrycznie nie jest wyposażone w automatyczny zjazd awaryjny po zaniku zasilania, a działania ewakuacyjne trzeba przeprowadzić ręcznie. Potwierdzenie w/w stanu uzyskano na piśmie w dniu 07.04.2021. Przekazujemy kserokopię pisma w załączeniu.
5. **Niesprawną technicznie jedną oprawą oświetlenia ewakuacyjnego na pierwszym piętrze** – w dniu 06.04.2021, konserwator tutejszego Ośrodka dokonał sprawdzenia lampy w celu ustalenia przyczyny i stwierdził uszkodzenie akumulatora. Akumulator został zamówiony w sklepie elektrycznym i jeśli tylko uzyskamy informację, że jest do odbioru zostanie niezwłocznie wymieniony.

INSPEKTOR
Justyna Stanisław

INSPEKTOR
Justyna Stanisław

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU
ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Nr telefonu kontaktowego sekretariat: 032 43 49 657,
Dział Administracyjno Gospodarczy: 032 43 49 624,
e-mail : ag@ops.jastrzebie.pl

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Jastrzębiu-Zdroju
WPLYNĘŁO 08.04.2021
Ilość załączników podpis