

PREZYDENT MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Jastrzębie Zdrój, 2007-03-19

In. 00570 -1/9/2006

Szanowny Pan
mgr TADEUSZ SŁAWIK

Przewodniczący Rady Miasta
Jastrzębie Zdrój

W ślad za moim pismem z dnia 7 marca 2007 roku, Nr In. 00570-1/9/07 stanowiącym odpowiedź na pismo Pana Przewodniczącego z dnia 22 luty 2007 roku, Nr BRM 00570-2/9/06 zgodnie z § 64 ust. 1 Statutu Miasta w załączeniu przedkładam 3 egzemplarze odpowiedzi na interpelację Radnego Janusza Tarasiewicza złożoną na Sesji Rady Miasta w dniu 22 lutego 2007 roku dotyczącą budynku zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II 5.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Janusz Tarasiewicz

BIURO RADY MIASTA w Jastrzębiu Zdroju	
wpl. dnia	2007 -03- 26
podpis	

PREZYDENT MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Jastrzębie Zdrój, 2007-03-19

In. 00570-1/9/2007

Szanowny Pan

Janusz TARASIEWICZ

– Radny Rady Miasta
Jastrzębie Zdrój

W odpowiedzi na interpelację z dnia 22 lutego 2007 roku dotyczącą budynku zlokalizowanego przy Al. Jana Pawła II 5 w Jastrzębiu Zdroju w załączeniu przekazuję pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 19 marca 2007 roku, Nr PINB-042/5/07.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Józef Marian Jurecki

Sporządziła:
Irena Czaplińska w dniu 19.03.2007 r.
Przekazano do Biura Rady Miasta
w dniu .. marca 2007 roku.

**POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
DLA MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ**

18.03.07

Aleja Józefa Piłsudskiego 60
Budynek A, pokój 505, 506, 507
44-335 Jastrzębie Zdrój
telefon: 032-4785-389, 032-4785-233, **032-4785-167**, 032-4785-179
fax.: 032-4785-239
e-mail: nb@um.jastrzebie.pl
BIP: www.bip.jastrzebie.pl

PINB-042/5/07

Jastrzębie Zdrój, 2007 -03- 19

**Sekretarz Miasta
Jastrzębie Zdrój**

W związku z interpelacją zgłoszoną na sesji Rady Miasta w dniu 22 lutego 2007 roku przez Pana Janusza Tarasiewicza Radnego Rady Miasta Jastrzębie Zdrój dotyczącą budynku zlokalizowanego przy alei Jana Pawła II 5 w Jastrzębiu Zdroju oraz w nawiązaniu do pisma tutejszego organu nadzoru budowlanego skierowanego do Sekretarza Miasta Jastrzębie Zdrój o numerze PINB-042/5/07 z dnia 5 marca 2007 roku informuję, że tutejszy organ nadzoru budowlanego w dniu 13 marca 2007 roku zakończył kontrolę przedmiotowego obiektu budowlanego. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono między innymi, że:

- instalacja elektryczna nie zagraża życiu lub zdrowiu ludzi;
- instalacja elektryczna na klatkach schodowych i korytarzach wymaga kapitalnego remontu;
- instalacja piorunochronna, instalacja gazowa oraz przewody kominowe wentylacyjne są w należytym stanie technicznym;
- ceramiczna okładzina elewacyjna przedmiotowego budynku jest w nieodpowiednim stanie technicznym i może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia;
- wydzielona strefa niebezpieczna przy budynku oraz wykonane tymczasowe zadaszenie nad wejściem głównym nie odpowiadają przepisom obowiązującym w tym zakresie;
- klatka schodowa, balkony (spodnie części płyt balkonowych), schody zewnętrzne i pochylnia zewnętrzna wymagają remontu.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Jastrzębie Zdrój wyda decyzję nakazującą:

- w terminie do dnia 30 czerwca 2007 roku- skucie ceramicznej okładziny elewacyjnej od strony południowo- zachodniej i północno- zachodniej, a do czasu wykonania powyższego- wydzielenie stref niebezpiecznych i wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami;
- w terminie do dnia 31 grudnia 2007 roku- przeprowadzenie remontu klatki schodowej, balkonów, schodów zewnętrznych i pochylni zewnętrznej.

Otrzymuje:

- 1.) Adresat
- 2.) a/a PINB(tc)

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

inż. Józef Poloczek

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie Zdrój
- 5 -

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
18.03.07 NACZELNIK WYDZIAŁU
(data, podpis)
mgr Olga Majkowska