

Ogłoszenie nr 500050877-N-2018 z dnia 08-03-2018 r.

Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 512881-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Krajowy numer identyfikacyjny 276255358, ul. Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4785302, e-mail przetargi@um.jastrzebie.pl, faks 32 4785350.

Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IKI.271.3.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem 2 zadania do wykonania na terenie basenu przy ul. M. Witczaka 1, wg zakresów jak niżej: - wykonanie instalacji fotowoltaicznej
Wymagania dotyczące zabudowy instalacji fotowoltaicznej. Przewiduje się montaż paneli

fotowoltaicznych na powierzchni dachowej budynku wg załączonych projektów. Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie połączona z wewnętrzną instalacją elektryczną budynku. Całość wyprodukowanej energii ma być wykorzystana na potrzeby własne budynku. Przewiduje się system zabezpieczający przed wypływem energii poza instalację wewnętrzną budynku, równoważący produkcję energii i jej zużycie. Projektowane moduły fotowoltaiczne o mocy 39,52 kWp (152 szt. zostaną zabudowane na dachu na aluminiowej konstrukcji wsporczej, dach pokryty jest blachą trapezową GA55-35 o gr. 0,65 mm i o wysokości profilu 55 mm. - Cz. technologiczna - basen pompy ciepła Modernizacja istniejącego układu przygotowania ciepłej wody dla technologii i potrzeb socjalnych basenu. Modernizacja polega na wymianie zabudowanych wymienników zasilanych z istniejących pomp ciepła na nowe, w układzie dolnego źródła oraz zabudowie izolowanego bufora o pojemności 1500 l po stronie górnego źródła ciepła pomp. Dodatkowo należy przebudować oraz doposażyć w pozostałe elementy istniejący układ pomp ciepła. W celu przygotowania c.w. użytkowej należy zamontować nowy zasobnik o poj. 1500 l, zaś układ instalacji solarnej doposażyć w pompę ładująca. Należy dokonać wymiany istniejących wymienników ciepła w układzie basenowym na nowe o powierzchni wymiany ciepła 14,9 m² (basen rekreacyjny) i 6,2 m² (brodzik). Całość prac wykonać zgodnie z projektem i przedstawionym schematem technologicznym układu. Jako prace powiązane z systemem przewiduje się także wykonanie AKPiA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do umowy, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9, 9a, 9b oraz STWIOR załącznik 10, 10a, 10b.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3

Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45111300-1, 42511100-2, 45331000-6, 45320000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm./, ze względu na fakt, iż nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.