

UWAGA

1. Projektowana armatura i urządzenia opisane są numerem porządkowym.
2. Projektowane wymienniki należy wpiąć do istniejących instalacji.
3. W celu wprowadzenia zasobnika c.w.u. do budynku należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż futryn przy drzwiach wejściowych.
4. Na wszystkich przewodach wykonać nowe izolacje kauczukowe, opisać je oraz zaznaczyć kierunki przepływu. Legendę umieścić w widocznym miejscu.

LEGENDA

- projektowany obieg wodny pomp ciepła - zasilanie
- projektowany obieg wodny pomp ciepła - powrót
- projektowany obieg wodny solarów - zasilanie
- projektowany obieg wodny solarów - powrót
- instalacje istniejące

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA
INSTAL PROJEKT
44-341 Golkowice, ul. Leśna 37
tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 do 7
biuro@instal-projekt.net.pl
www.instal-projekt.net.pl

SKALA	DATA	NR RYS.
1:50	08.2016	IS–02

OBIEKT	KĄPIELISKO ZDRÓJ
OPRACOWAŁ	
NAZWA PROJEKTU	Projekt modernizacji - przygotowanie ciepłej wody dla technologii i potrzeb socjalnych basenu
PROJEKTOWAŁ	mgr Inż. Wiesław Kapica nr upr. SLK/5372/PWBS/15
RYSUNEK	Rzut pomieszczenia technologii pomp ciepła
SPRAWDZIŁ	mgr Inż. Katarzyna Buchman nr upr. SLK/5636/PWBS/15
INWESTOR	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60
LOKALIZACJA	Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiśniowa, działka nr 935/22