



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Jastrzębiu – Zdroju
ul. Władysława Jagiełły 4,
44 – 330 Jastrzębie - Zdrój

Jastrzębie – Zdrój, dnia 3 kwietnia 2018 roku

Znak sprawy MZ.5580.9.2018

Egz. nr 1

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach: **od 29.03.2018r. do 03.04.2018r.** przez

- 1) kpt. mgr inż. Michał Zblewski – starszy specjalista, legitymacja służbowa nr 083
- 2) st. kpt. mgr inż. Paweł Omyła – dyżurny operacyjny, legitymacja służbowa nr 077

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer **MZ.5580.9.2018** z dnia **21 marca 2018** roku, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu - Zdroju, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

budynku Zespołu Szkół Zawodowych, Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 45

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Zespół Szkół Zawodowych, Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 45	

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH <i>mgr Barbara Tetla-Gruszczyk</i>	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
- 2) Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

ul. 11 Listopada 45
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/47 620 71

NIP 633-183-82-37 REGON 273067490

Za zgodność z oryginałem

27 CZE. 2018

data

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

mgr Barbara Tetla-Gruszczyk

1

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

budynek Zespołu Szkół Zawodowych, Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 45

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony ppoż:

Zespół Szkół Zawodowych, Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 45

2. Charakterystyka pożarowa obiektu.

Charakterystyka pożarowa obiektów zawarta została w załącznikach do protokołu (książka obiektu budowlanego: dane identyfikacyjne obiektu, dane techniczne charakteryzujące obiekt, mapa zagospodarowania terenu – kserokopie w zał. Nr 1).

3. Organizacja ochrony ppoż.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego:

- IBP z września 2011 roku wykonana przez inspektora Józefa Szamreja, aktualizacja z dnia 28 marca 2018 roku przez inspektora ds. ppoż. Bogusława Barnasia.
- Oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz sprzętu ppoż. – niepełne znakowanie dróg ewakuacyjnych w szczególności na Sali gimnastycznej.
- Hydrant zewnętrzny DN 80 w odległości około 10 m.
- Dojazd do obiektu – zapewniony.
- Praktyczne sprawdzenie ewakuacji przeprowadzono w dniu 22 września 2017 roku.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Czynności kontrolno rozpoznawcze przeprowadzone były w listopadzie 2011 roku.

- ☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Decyzja nr MZ.99.11 Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 24 listopada 2011 roku – stan realizacji: wykonana całkowicie.

5. Czynności zabronione

- Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

- Nie stwierdzono.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

- Nie stwierdzono.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

- Wewnętrzna instalacja hydrantowa.
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Za zgodność z oryginałem

27 CZE, 2018

data

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
podpis
mgr Barbara Jędrzejczyk

ul. 11 Listopada 45
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/ 47 620 71

NIP 633-183-82-37 REGON 273067490

- Instalacja oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

- Wewnętrzna instalacja hydrantowa – przegląd wykonany w dniu 8 września 2017 roku – częściowo wykonana za materiałów palnych.
Badanie węża hydrantowych na maksymalne ciśnienie robocze wykonane w dniu 7 września 2017 roku.
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – badanie wykonano w dniu 7 czerwca 2017 roku.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

- Gaśnice zostały poddane przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym w dniu 8 września 2018 roku.
- Gaśnice 16 szt. (GP6 13 szt.; GS5 3 szt.) – brak oznaczeń potwierdzających wykonanie przeglądu gaśnic.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie występują.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

- Instalacja elektryczna.
- Instalacja odgromowa.
- Przewody wentylacyjne i kominowe.
- Instalacja centralnego ogrzewania.
- Wentylacja mechaniczna.
- Instalacja gazowa.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- Instalacja elektryczna – przegląd wykonano 28 lutego 2017 roku.
Uwagi dotyczą pomieszczenia stolarni znajdującego się w piwnicy.
- Instalacja odgromowa – przegląd wykonano w dniu 3 września 2016 roku – bez uwag.
- Przewody wentylacyjne i kominowe – przegląd wykonano w dniu 27 listopada 2017 roku – bez uwag.
- Wentylacja mechaniczna – przegląd wykonano w budynku szkoły we wrześniu 2017 roku – bez uwag.
- Sala gimnastyczna przegląd wykonano w dniu 8 maja 2017 roku.
- Instalacja centralnego ogrzewania – zasilana z sieci miejskiej
- Instalacja gazowa – przegląd wykonano w dniu 10 listopad 2017 roku – bez uwag.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	Instalacja elektryczna w pomieszczeniu stolarni – prowizoryczne połączenia	☐ usunięto w trakcie kontroli
2.	Brak osłon na punktach świetlnych – w szczególności w pomieszczeniach piwnicznych	☐ usunięto w trakcie kontroli
3.	Brak oznaczeń potwierdzających wykonanie przeglądu gaśnic	☒ usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

1. Na podstawie art. (podać dokładną podstawę prawną) Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) Pana (Imię i Nazwisko, nr dowodu) ukarano mandatem karnym w wysokości zł. (słownie). Ukazany został poinformowany o możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego. lub

2. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu należy w niniejszej rubryce poczynić o tym wzmiankę oraz umieścić dane konieczne do sporządzenia wniosku do sądu o ukaranie. lub

Za zgodność z oryginałem

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

ul. 11 Listopada 45
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/ 47 620 71

NIP 633-183-82-37 REGON 273067490

27 CZE. 2018
data

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH
podpis
mgr Barbara Tebala Gruszczyk

3. Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) pouczone kontrolowanego o konieczności przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Inne ustalenia:

Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

03.04.2018 r.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

mgr Barbara Tetla-Gruszczyk

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
służbowego kontrolowanego)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

ul. 11 Listopada 45

44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32/ 47 620 71

NIP 633-183-82-37 REGON 273067490

Starszy Specjalista
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

kpt. mgr inż. Michał Zblewski

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
służbowego kontrolującego)

Za zgodność z oryginałem

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

ul. 11 Listopada 45

44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32/ 47 620 71

NIP 633-183-82-37 REGON 273067490

27 CZE. 2018

data

DYREKTOR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

.....
podpis

mgr Barbara Tetla-Gruszczyk