Ogłoszenie nr 500174052-N-2018 z dnia 24-07-2018 r.

**Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji: „Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. S. Wyszyńskiego”**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**
obowiązkowe
**Ogłoszenie dotyczy:**
zamówienia publicznego
**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**
nie
**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**
tak
Numer ogłoszenia: 576585-N-2018
**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**
nie

## SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:**
Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Krajowy numer identyfikacyjny 276255358, ul. Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4785302, e-mail przetargi@um.jastrzebie.pl, faks 32 4785350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl
**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**
Administracja samorządowa

## SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**
„Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. S. Wyszyńskiego”
**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*
IKI.271.58.2018
**II.2) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**
1) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia ulicznego ulic w Jastrzębiu-Zdroju: • ul. S. Wyszyńskiego Opracowanie swym zakresem obejmuje: − linię oświetleniową ulicy Wyszyńskiego z istniejącego słupa oświetleniowego ul.Komuny Paryskiej (ozn. I-1 obwód 1) oraz z istniejącego słupa oświetleniowego ul.Wiejskiej (ozn. I-2 obwód 2) − instalację przeciwporażeniową. Rodzaj proj. linii ośw. napowietrzna i kablowa Typ linii oświetleniowej: AsXSn 2x25 0,6/1kV, YAKY 4x35 Długość linii ośw.: 358m+85m (AsXSn) 65m (YAKY) Typ słupów ośw. wirowane typu E, Ilość projektowanych słupów ośw. 8 szt. + 2 szt. Ilość proj. opraw ośw. 8 szt. + 2 szt. Typ opraw 8 LED 50-55W Wymagania dotyczące opraw LED: Oprawa powinna mieć możliwość zabudowy na wysięgniku, stopień IP min. 66, powinna mieć możliwość wymiany pojedynczych modułów optycznych, temperatura barwy światła ciepła biała, efektywność pracy A++, żywotność LED min. 50 000 godz., przystosowana do

temperatury pracy -40oC do 55oC, w oprawie powinien być zainstalowany zasilacz wyposażony w niezbędne zabezpieczenia jak: przepięciowe, zwarciowe, chroniące diody LED przed przegrzaniem. Oprawy muszą posiadać deklarację CE producenta. Powinny być dostarczone wraz z nierdzewiejącymi elementami mocującymi, korpus oprawy aluminiowy. Oprawa powinna posiadać efektywność świetlną w zakresie minimum 112 – 115 lm/Wat w myśl ustawy o efektywności energetycznej, oprawy mają posiadać dopuszczenia EN 13201, EN 60598-1 _ EN 60598-2-1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do umowy.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45316110-9

**Dodatkowe kody CPV:** 45310000-3, 45233200-1

## SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

## SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na fakt, iż nie złożono żadnej oferty.

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.