



WYPOSAŻENIE:

- Słup oświetleniowy stalowy wysokości 7 m
grubość ścianki słupa 4 mm
- Fundament żelbetowy, jednolitej konstrukcji zbrojonej,
wymiary fundamentu 0,3x0,3x1,5 m
- Oprawa projektor LED 78W, IK08, IP66, II klasa ochronności;
deklaracja zgodności CE

Pracownia Projektów Elektrycznych Elektroplan		Pracownia Projektów Elektrycznych "ELEKTROPLAN" 44-240 Żory, ul. Żeromskiego 1/2 tel. 32-4350-788, 602-740-825, 664-980-419 elektroplan@data.pl		
Inwestor: GMINA JASTRZĘBIE ZDRÓJ 44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, AL. PIŁSUDSKIEGO 60	Funkcja:	Nazwisko:	Podpis:	SKALA: _____
Temat: OŚWIETLENIE TERENU PLACU ZABAW	Projektował:	mgr inż. A. Bernat nr upr. 250/90 Kt		DATA: 05.2018
Adres: JASTRZĘBIE ZDRÓJ OS.1000-LECIA	Opracował:	D. Knapczyk		NR ARCH: 873
Treść rysunku: WIDOK SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO	Sprawdził:	inż. T. Jaśkiewicz nr upr. 79/77/Op		NR RYS: 5
	_____	_____	_____	