URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Wydział Infrastruktury
Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie Zdrój, dn. 19.10.2018 r.

IKI.271.81.2018

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **„Przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jastrzębiu – Zdroju "**

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawcy (treść zapytań poniżej). Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 1, 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuję:

Pytanie nr 1:

Proszę odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu na ul. Wyzwolenia.
Branża drogowa: Czy Zamawiający zezwala na zastosowanie łupka przepalonego w nasypie?

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający wymaga zastosowania materiałów do budowy nasypów zgodnie z projektem i SST

Pytanie nr 2:
Proszę o informację czyją własnością jest drewno z wycinki ?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Drewno jest własnością Miasta i należy je odwieźć do Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego przy ul. Dworcowej 17d w Jastrzębiu- Zdroju

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający posiada ważne pozwolenie na wycinkę drzew ?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający posiada ważne pozwolenie zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Pytanie nr 4:

Czyją własnością jest destrukt z frezowania ?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Destrukt bitumiczny jest własnością Urzędu Miasta Jastrzębia – Zdrój i należy odwieźć w wskazane miejsce przez Zamawiającego na terenie miasta.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie poboczy z destuktu z frezowania zamiast z kruszywa łamanego ?

Odpowiedź na pytanie nr 5:
Należy wycenić zgodnie z projektem

Pytanie nr 6:

Czy pozycja 83 KO z branży drogowej nie powiela się z pozycją 81 ?

Odpowiedź na pytanie nr 6:
Należy wycenić wszystkie pozycje kosztorysu

Al. J. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 85 302
fax. 32 47 85 350

przetargi@um.jastrzebie.pl

www.jastrzebie.pl

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na całkowite zamknięcie drogi na czas robót budowlanych?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający wyrazi zgodę na całkowite zamknięcie drogi na czas robót budowlanych.

Pytanie nr 8:

Czy w przypadku braku zgody na całkowite zamknięcie drogi Zamawiający wyrazi zgodę na całkowite zamknięcie drogi tylko na czas robót bitumicznych ?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający wyrazi zgodę, w zależności od zaproponowanego i zaakceptowanego projektu tymczasowej organizacji ruchu przez Wykonawcę oraz uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednich służb.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Maria Pilarska

Rozdzielnik:
Strona internetowa Zamawiającego (www.bip.jastrzebie.pl)

Kopia:
Wydz. IKI a/a