URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Wydział Infrastruktury
Komunalnej
i Inwestycji

IKI.271.103.2018

Jastrzębie -Zdrój, dnia 07.01.2019 r.

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: **„Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych"**

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęło zapytanie od Wykonawcy (treść zapytania poniżej). Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuję:

Pytanie nr 1:
Proszę o informację czy separator również musi być przystosowany do IV kat szkód. Zapis w ST oraz Opisie technicznym widnieje tylko odnośnie studni.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Separator również powinien być przystosowany do IV kategorii szkód górniczych.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Marta Pilarska

Rozdzielnik
Strona internetowa Zamawiającego http://bip.jastrzebie.pl

Kopia:
Wydz. IKI a/a

Al. J. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 85 302
fax. 32 47 85 350

przetargi@um.jastrzebie.pl

www.jastrzebie.pl