

Jastrzębie-Zdrój, 01.03.2019r

dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska przy ulicy Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju – Etap I ”

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło w dniu 28.02.2019r od jednego z Wykonawców co do treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska przy ulicy Kościelnej w Jastrzębiu-Zdroju – Etap I ” Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy 39 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), udziela wyjaśnień na następujące pytania dotyczące treści SIWZ :

Pytanie :

1. Zgodnie z pozycją nr 30 kosztorysu ślepego elementy tj. słupy, zastrzały i tuleje ogrodzenia – piłkochwyty są wskazane jako elementy aluminiowe, a zgodnie z zapisami STWiOR SST-1.03 punkt 1.2.1 i opisu technicznego elementy ogrodzenia – piłkochwyty są określone jako stalowe. Z jakiego materiału należy przyjąć elementy ogrodzenia – piłkochwyty do wyceny ? Jeżeli stalowe to jako surowe czy mają być zabezpieczone antykoryzyjnie przez ocynkowaniem i malowane proszkowo ?

Odpowiedź :

Zamawiający zezwala na zabezpieczenie antykoryzyjne przez ocynkowanie i malowanie proszkowo elementów ogrodzenia – piłkochwyty.

Pytanie :

2. Zgodnie z pozycją nr 30 kosztorysu ślepego, zgodnie z zapisami STWiOR SST-1.03 punkt 1.2.1 i opisu technicznego linka mocująca siatkę jest opisana jako stalowa. Z jakiej stali ma być w/w linka i czy do wyceny przyjąć linkę w osłonie z tworzywa czy bez ?

Odpowiedź :

Linka stalowa bez zabezpieczenia i osłony.

Pytanie :

3. Czy furtka i brama ma być wykonana z elementów aluminiowych czy stalowych ?. Brak jednoznacznego określenia.

Odpowiedź :

Furtka i brama ma być wykonana z elementów stalowych.

Pytanie :

4. Zgodnie z pozycją nr 30 kosztorysu ślepego siatka jest wykonana z polipropylenu jako bezwęzłowa śr.3mm, a zgodnie z zapisami STWiOR SST-1.03 punkt 1.2.1 i opisu technicznego z polietylenowej węzłowej. Proszę określić jednoznacznie rodzaj siatki.

Odpowiedź :

Siatka ma być polietylenowa, węzłowa o gr.3 mm

Pytanie :

5. Czy do wyceny przyjąć zgodnie z STWiOR i opisem technicznym fundamenty słupów o wymiarach przekroju 40*40 cm i głębokości kotwienia słupa 1,24 m. Czy przyjęte wymiary przekroju nie są zbyt małe biorąc pod uwagę wysokość słupów – 8,0 m. Takie wymiary przekroju fundamentów stosuje się dla piłkochwyty i wysokości 6,0 m.

Odpowiedź :

Wykonanie fundamentów zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie :

6. Zgodnie z pozycją nr 29 i 30 kosztorysu ślepego do wyceny zostały przyjęte tuleje montażowe. W opisie technicznym i STWiOR nie ma wzmianki na temat osadzenia słupów piłkochwyty w tulejach montażowych. Czy tuleje montażowe zgodnie z kosztorysem ślepych przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź :

Do wyceny nie należy przyjmować tulei montażowych.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
Florek
mgr Zofia Florek