



2017-60536*

3244-OK-PS-WE.7070.2.2017.304

Katowice, 24 lipca 2017 r.

BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACJI LĄDOWEJ „TRASA”
ul. KOLISTA 6A/6
41-709 RUDA ŚLĄSKA

Dotyczy: uzgodnienia budowy oświetlenia ulicznego.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.06.2017 r. dotyczące uzgodnienia budowy oświetlenia ulicznego ulicy Towarowej oraz Moszczenickiej w Jastrzębiu-Zdroju informujemy, że obszar inwestycji krzyżuje będąca własnością PSE S.A. linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Wielopole-Moszczenica, Cieczott-Moszczenica (przesło 85/32-86/33).

W związku z powyższym sposób zagospodarowania terenów pod ww. linią i w jej pobliżu oraz sposób prowadzenia prac powinien uwzględniać wymogi określone w następujących przepisach:

- PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 06 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r., poz. 492).

Latarnie oświetlenia ulicznego należy umieścić w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od skrajnych przewodów ww. linii (mierząc poziomo i prostopadle do przewodów) oraz wykonać w technologii umożliwiającej wymianę źródeł światła bez konieczności używania podnośników.

Bezpośrednio pod linią oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów zabrania się zwiększania rzędnych terenu.

Zabrania się sadzenia roślinności wysokiej pod liniami i w odległości do 10 metrów od rzutu poziomego skrajnych przewodów.

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Katowicach,
40-056 Katowice, ul. Jordana 25, Sekretariat: tel. +48 32 257 80 01, fax. +48 32 257 80 17

Prowadząc prace budowlano-montażowe zabronione jest urządzenie stanowisk pracy, składowanie materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych oraz używanie sprzętu mechanicznego bezpośrednio pod linią napowietrzną lub w odległości bliższej niż 30 metrów (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów. W razie braku możliwości spełnienia powyższych wymogów, prace należy wykonywać w oparciu o zaakceptowaną przez PSE S.A. w Katowicach Instrukcję Stanowiskową Bezpiecznego Wykonania Pracy oraz pod nadzorem osoby uprawnionej i wyznaczonej przez Wykonawcę prac.

Uzgodniamy budowę oświetlenia ww. ulic pod warunkiem spełnienia powyższych wymogów oraz przepisów.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Sprawę prowadzi Marek Błażkiewicz tel.(0-32) 257 84 83.

Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU

PSE S.A.

DYREKTOR
ds. Usług Sieciowych
w Katowicach
Marek Krupa

Rozdzielnik:

WEK.

Załącznik:

Plan sytuacyjny 1 szt.