

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Gliwicach  
ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice  
Klienci indywidualni: tel. +48 32 303 0 303  
Klienci biznesowi: tel. +48 32 303 0 101



Adres do korespondencji:  
ul. Bärlickiego 2, 44-102 Gliwice  
info@tauron-dystrybucja.pl

Jastrzębie Zdrój, dnia 7.06.2017 r.

**Miasto Jastrzębie-Zdrój**  
**Al. Piłsudskiego 60**  
**44-335 Jastrzębie-Zdrój**

TD/OGL/OME/2017-06-07/0000007  
TD/OGL/OME/K/WT/TD/25/2017  
JA/DT/243/200/2017

#### **WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.**

W odpowiedzi na pismo złożone w imieniu Miasta Jastrzębie-Zdrój przez Biuro Projektów Komunikacji Lądowej „Trasa” w sprawie przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznej nN i SN kolidujących z projektowaną przebudową ul. Towarowej w Jastrzębiu-Zdroju informujemy, że przedmiotowa przebudowa może być wykonana wyłącznie kosztem i staraniem zainteresowanej strony wnioskującej i jednocześnie podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

**Istniejący kable elektroenergetyczne 20kV typu 3 x YUHAKXS 1 x 240+50mm<sup>2</sup> relacji:**

- GPZ Moszczenica linia Mszana I
- GPZ Moszczenica linia Moszczenica
- GPZ Moszczenica – ST W578 Jastrzębie Kasztanowa 2 - linia Szotkowiec

**należy przebudować poza obszar kolizji projektowanego poszerzenia drogi ul. Towarowej w razie konieczności zastosować wstawki kablem typu XRUHAKXS 1 x 240+50mm<sup>2</sup>.**

**Istniejące kable elektroenergetyczne SN i nN w miejscach skrzyżowania z projektowanymi wjazdami należy osłonić rrami osłonowymi AROT PS 160 koloru czerwonego dla kabli SN i koloru niebieskiego dla kabli nN**

1. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.
2. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną składającą się z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Tauron Dystrybucja S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
3. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
4. Projekt należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej.
5. Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.

6. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
7. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Tauron Dystrybucja Serwis S.A., a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
8. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
9. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
10. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
11. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TD SA w wersji papierowej i elektronicznej.
12. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia, w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
13. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisane Porozumienie/Umowa i uzgodniony projekt ze stroną TD SA.
14. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
15. Osoba do kontaktu Tomasz Dębowy telefon 32 3032 395 tomasz.debowy@tauron-dystrybucja.pl

Do wiadomości:

**BPKL „Trasa”**  
**Mgr inż. Tomasz Swiderski**  
**Ul. Kolisty 6A/6**  
**41-709 Ruda Śląska**

Z poważaniem

**TAURON Dystrybucja S.A.**

Petromocnik

**Tomasz Dębowy**



[illegible]

**REGULACJA SPOSOBU I PARKOWANIA PRZED BUDYNKIEM**  
POPRZEZ ZMIANNIĘ DOSTĘPU DO PLACU NA JEGO CAŁEJ DŁUGOŚCI  
OBSTUGA WYŁĄCZNIE POPRZEZ ZNAKI