



URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Wydział
Infrastruktury Komunalnej
i Inwestycji

Jastrzębie-Zdrój, 06.04.17 r.

IKI.7021.16.26.2017.FB

IKI.KW-00212./17

**Biuro Projektów Komunikacji
Lądowej „TRASA”
Mgr inż. Tomasz Świderski
Ul. Kolisty 6A
41-709 Ruda Śląska**

Dotyczy: wytycznych technicznych do projektowania oświetlenia zewnętrznego przy
ul. Towarowej i Moszczenickiej w Jastrzębiu-Zdroju.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunków jw., podajemy następujące wytyczne:

1. W związku z tym, że na terenie ulicy Towarowej i Moszczenickiej nie posiadamy punktu zapalania, należy wystąpić do Tauron S.A., o wydanie warunków zasilania dla nowej szafy oświetlenia ulicznego, skąd dokonać zaprojektowania nowych obwodów, proponuje się ustawienie nowej szafy w rejonie ronda Hlebika (środek zakresu),
2. Oświetlenie wykonać linią ziemną, w zakresie całego odcinka ulic Towarowej oraz ulicy Moszczenickiej,
3. na projektowanym odcinku ułożyć nowy kabel ziemny zgodnie z N-SEP- E- 004,
4. zastosować kabel typu YAKY 4x35 mm², na całej długości ułożony w rurze DVR Ø 50 mm,
5. przewidzieć zabudowę nowych słupów na fundamencie betonowym o wys. wg obliczeń,
6. zabudować oprawy energooszczędne LED (wg obliczeń natężenia oświetlenia dla tego typu infrastruktury),
7. opracować projekt przebudowy i uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgodnie z Prawem Budowlanym,
8. opracowany projekt przed złożeniem do architektury przedstawić do sprawdzenia w wydz. IKI,
9. szczegóły istniejących sieci projektant uzyska w wydziale IKI., Urzędu Miasta.

Kopia

1 x adresat

1 x UM, Wydz. IKI a/a.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Maria Pilarska
Naczelnik Wydziału

al. J. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 85 147
fax. 32 47 85 350

fbernas@um.jastrzebie.pl

www.jastrzebie.pl