



2017-83988

4343- OK-PS-WE.7070.2.2017.426

Katowice, 30 października 2017 r.

BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACJI LĄDOWEJ „TRASA”

ul. Kolisty 6A/6

41-709 Ruda Śląska

*Dotyczy: Budowy drogi Moszczenickiej i Towarowej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wykonaniem oświetlenia*

W odpowiedzi na Państwa pismo o znakach BPKL/E/7/10/2017 z dnia 10.10.2017 r. dotyczące uzgodnienia budowy drogi Moszczenickiej i Towarowej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wykonaniem oświetlenia informujemy, że przedmiotowy teren inwestycji krzyżuje będąca własnością PSE S.A. linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Wielopole-Moszczenica, Czeczott-Moszczenica (przęsło 85/32-86/33).

Ww. inwestycja oraz sposób jej realizacji powinny uwzględniać wymogi określone w następujących przepisach:

- PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r., poz. 492),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 06 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.).

Bezpośrednio pod linią oraz w odległości bliższej niż 10 metrów (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów zabrania się zwiększania rzędnych terenu o więcej niż 0,5 metra.

Zabrania się sadzenia roślinności wysokiej pod liniami i w odległości do 10 metrów od rzutu poziomego skrajnych przewodów.

Latarnie oświetlenia ulicznego w odległości do 30 metrów (mierząc w poziomie) od skrajnych przewodów ww. linii należy wykonać w technologii umożliwiającej wymianę źródeł światła bez konieczności używania podnośników.

Prowadząc prace budowlano-montażowe zabronione jest urządzenie stanowisk pracy, składowanie materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych oraz używanie sprzętu mechanicznego bezpośrednio pod linią napowietrzną lub w odległości bliższej niż 30 metrów (mierząc w poziomie) od skrajnych przewodów. W razie braku możliwości spełnienia powyższych wymogów, prace należy wykonywać w oparciu o zaakceptowaną przez PSE S.A. w Katowicach Instrukcję Stanowiskową

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Katowicach,  
40-056 Katowice, ul. Jordana 25, Sekretariat: tel. +48 32 257 80 01, fax. +48 32 257 80 17

Bezpiecznego Wykonania Pracy oraz pod nadzorem osoby uprawnionej i wyznaczonej przez Wykonawcę prac.

Uzgadniamy projekt budowy przedmiotowych dróg wraz z wykonaniem oświetlenia w miejscu skrzyżowania z ww. linią 220 kV, pod warunkiem przestrzegania powyższych przepisów oraz wymogów.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat od daty niniejszego pisma.

Sprawę prowadzi p. Dominika Gepfert tel.32 257 84 12.

Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU

PSE S.A.

**DYREKTOR**  
ds. Usług Sieciowych  
w Katowicach

Marek Krupa

Rozdzielnik:

WEK

Załączniki:

Plany sytuacyjne i schematy– 1 kpl.