ZARZĄDZENIE NR OR.IV.0050.331.2019
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie aportem Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji S.A. kanalizacji sanitarnej położonej przy ul. Norwida

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 506) zarządzam:

§ 1. Wyrazić zgodę na przekazanie aportem Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji S.A. sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej przy ul. Norwida, w skład której wchodzi:

I. Sieć kanalizacyjna składająca się z:
   - odcinka kanału grawitacyjnego z PE fi 315 - 290,00 mb biegnącego od studzienki k8 zabudowanego na istniejącym kolektorze sanitarnym do pompowni przebiegający częściowo w drodze dojazdowej i częściowo w istniejącym chodniku wraz z 5 studzienkami kanalizacji sanitarnej, materiał PE, fi 1000 w tym 1 studnia osadnikowa,
   - rurociągu tłocznego ścieków z PE fi 160 - 631,00 mb biegnącego od pompowni wzdłuż ul. Norwida, w istniejącym chodniku do studzienki zabudowanej na kanalizacji miejskiej przy ul. Gagarina wraz z 2 studzienkami rewizyjnymi z zaworem, materiał PE, fi 1000 i studni zbiorczej żelbetowej fi 1200,
   - dwóch sztuk przyłączy z PCV fi 200 - 40,00 mb.

II. Zespół prądotwórczy stanowiący zapasowe źródło zasilania przepompowni ścieków PJ30 typu EP30TE-L, o mocy maksymalnej 30 kVA/24kW, składający się z:
   - silnika typ LDW 1603 nr 7384449,
   - prądnicy typ E1S13M nr E1S1312032 wyposażonej w akumulator rozruchowy 12 V,
   - tablicy sterującej z układem SZR typ D307 3P nr 99/08/2011 (znajdująca się w kontenerze).

III. Przepompownia kompaktowa składająca się z dwóch części: podziemnej zbiornik polimerobetonowy fi 1500, głębokości 4,1 m i naziemnej kontener lekki z ociepleniem między warstwami blachy powlekanej o wymiarach zewnętrznych 2,45 m x 2,45 m. Wyposażenie przepompowni: - szafa zasilająco-sterująca, instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej - wentylator, instalacja oświetleniowa, wciągnik łańcuchowy przejezdny typ WŁ 05, pompa zatapialna KSB Amarex typ: KRT F 80-250/54UG-S ilość 2 sztuki. Utwardzenie terenu kostką betonową: 6 cm - 7,82 m^2; 8 cm - 17,5 m^2.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Roman Foksowicz
I ZASTĘPCA PREZDENTA MIASTA