Jastrzębie-Zdrój, 31.07.2019 r.

BZP.271.1.4.2019

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania na zadanie pn. **„Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 (dawny ZS nr 12) w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów oraz częściowym zagospodarowaniem terenu"**

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawców (treść zapytań poniżej). Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuję:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy ująć w ofercie jakieś roboty (wymianę lub malowanie) balustrad schodów wewnętrznych?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Należy dopisać do kosztorysu ogólnobudowlanego i wycenić następującą pozycję: KNR 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych;

obmiar: (3,28*1,00)*4+1,62*1,40 +(3,28*1,00)*4+(1,62+4,80)*1,40= 37,50 m2.

Pytanie nr 2:

Kosztorys ślepy "Ogólnobudowlany" oraz "Instalacja gazowa" zawierają powtarzające się pozycje: Taboret gazowy – 2 szt oraz kuchnia gazowa 4 palnikowa – 1 szt. Które pozycje należy wycenić, a które wyzerować? Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nie należy wyceniać taboretów gazowych (2 szt.) i kuchni gazowej 4 -palnikowej w kosztorysie Ogólnobudowlanym. W ich miejsce, w kosztorysie ogólnobudowlanym należy wprowadzić i wycenić następującą pozycję: „Kalkulacja własna: Zakup, dostawa i montaż pieca konwekcyjno-parowego wraz z szafką pod urządzenie; obmiar; 1 kpl."

Jednocześnie podajemy wymagania Zamawiającego w odniesieniu do parametrów w/w urządzenia:

- piec konwekcyjno-parowy (tryb pracy konwekcyjno-parowy) zgodny z DIN 18866 do stosowania w profesjonalnych kuchniach metod gotowania z zastosowaniem do wyboru pary wodnej i gorącego powietrza, pojedynczo, po kolei lub w kombinacji wraz z oryginalną szafka pod urządzenie,
- Transmisja danych HACCP i aktualizacja oprogramowania przez wbudowane gniazdo USB
- Ogranicznik temperatury dla generatora pary i gorącego powietrza
- Urządzenie dopuszczone do pracy bez nadzoru zgodnie z VDE
- Maksymalna wysokość najwyższej półki ≤1,60 m przy zastosowaniu oryginalnej szafki pod urządzenie
- Zintegrowany hamulec wirnika wentylatora

- Pokrętło obsługi do ustawiania trybu pracy, temperatury, temperatury rdzenia i czasu,
- Automatyczne czyszczenie z trzema programami czyszczenia
- System diagnostyczny z automatycznym pokazywaniem komunikatów serwisowych
- Programowana menu funkcja odkamieniania,
- Pomiar temperatury rdzenia za pomocą czujnika
- Indywidualne programowanie 100 programów przyrządzania do 6 kroków każdy,
- Zintegrowany, nie wymagający konserwacji system odprowadzania tłuszczu, bez filtra
- Funkcja szybkiego schładzania komory urządzenia za pomocą wirnika wentylatora
- Wysokowydajny generator pary
- Automatyczne, aktywne płukanie i opróżnianie generatora pary za pomocą pompy

- Automatyczne dostosowanie do miejsca instalacji (wysokości, klimatu itd.)
- Pozbawiona fug higieniczna komora robocza z zaokrąglonymi narożami, komora z zabezpieczeniem przed falą piętrzenia - woda nie wychlapuje ze środka
- Zdejmowane, wychylane stelaże zawieszane,
- Materiał wewnętrzny i zewnętrzny stal szlachetna
- Poziom izolacji elektrycznej przed pryskającą wodą i wodą o niskim ciśnieniu
- Wzdłużny układ prowadnic odpowiedni dla pojemników GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8
- System rozprowadzania powietrza w komorze

Pytanie nr 3:

Instalacja gazowa- Czy inwestor dopuszcza dostawę i montaż urządzenia ARISTON SGA 300 o poj. 275 dm3 ? (Projekt i przedmiary zawierają opis urządzenia gazowego o pojemności 300 dm3). Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy i montażu podgrzewacza gazowego wody o pojemności mniejszej niż 300 dm3.

Ponadto w myśl art. 38 ust. 4, w związku z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm./ Zamawiający informuję, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium na dzień:

- **termin składania ofert: 09.08.2019 r. godz. 10.50,**
- **termin złożenia wadium: 09.08.2019 r. godz. 10.50,**
- **termin otwarcia ofert: 09.08.2019 r. godz. 11.00.**

W związku z powyższym korzystając z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm./ informuję, iż zmianie ulegają zapisy:

1 **Pkt. 18 ppkt 5 siwz, który otrzymuje brzmienie:**

„ (...) 5. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w formie oryginału w Wydziale Księgowości Budżetowej Urzędu Miasta pokój **162 B do dnia 09.08.2019 roku do godz. 10:50.**"

2 **Pkt. 19 ppkt 4 siwz, który otrzymuje brzmienie:**

„ (...) 4. Koperta wewnętrzna winna być zaadresowana jw. dodatkowo powinna być opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy oraz dopiskiem: „Nie otwierać przed dniem **09.08.2019 r. godz. 11:00.**"

3 **Pkt. 20 ppkt 1 siwz, który otrzymuje brzmienie:**

„ (...) 1. Oferty należy składać na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, pokój 513A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój nie później niż do dnia **09.08.2019 r., do godz. 10:50.**"

4 **Pkt. 21 ppkt 1 siwz, który otrzymuje brzmienie:**

„(...) 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **09.08.2019 r. o godz. 11:00** w sali nr 304A Urzędu Miasta Jastrzębie- Zdrój."

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Barbara Chodakowska

Rozdzielnik:
Strona internetowa zamawiającego (www.bip.jastrzebie.pl)

Kopia:
Wydz. BZP a/a