

Jastrzębie-Zdrój, 01.08.2019 r.

BZP.271.1.4.2019

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 (dawny ZS nr 12) w Jastrzębiu-Zdroju wraz z przebudową i dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów oraz częściowym zagospodarowaniem terenu”

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawców (treść zapytań poniżej). Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuję:

Pytanie nr 1:

Na dachu budynku szkoły znajduje się antena, która musi być koniecznie zdemontowana na czas remontu dachu. Ze względu na krótki i nie dający się przesunąć termin zakończenia inwestycji oraz fakt, że wykonawca nie będzie miał wpływu na właściciela anteny (prawdopodobnie jedną z firm telekomunikacyjnych) prosimy o potwierdzenie, że w momencie przekazania placu budowy ww. antena będzie zdemontowana.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie ma potrzeby demontażu anteny telekomunikacyjnej z dachu szkoły.

Na rys. E1-Dach projektu wykonawczego dotyczącego instalacji fotowoltaicznej wskazano rozmieszczenie paneli fotowoltaicznej w sposób nie kolidujący z istniejącą anteną telekomunikacyjną. Ponadto, termomodernizacja dachu polega na wdmuchaniu w przestrzeń stropodachu granulatu z wełny mineralnej, co również jest możliwe bez demontażu anteny. W związku z jej pozostawieniem, podczas prac związanych z wymianą pokrycia papowego dachu Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania obróbek z papy wokół istniejącego podparcia anteny, co zostało uwzględnione w obmiarach kosztorysów ślepych (przedmiarach robót). Nie jest wymagane ujmowanie w/w robót w odrębnej pozycji kosztorysowej.

Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Barbara Chodakowska

Rozdzielnik:

Strona internetowa zamawiającego (www.bip.jastrzebie.pl)

Kopia:

Wydz. BZP a/a