



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Jastrzębie-Zdrój, dn. 11.10.2019 r.

BZP.271.1.37.2019

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa, rozbudowa, przebudowa ulicy Chlebowej (nr 220082S) w Jastrzębiu-Zdroju”

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawcy (treść zapytań poniżej). Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuję:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie poniższych pozycji przedmiaru /czy na pewno są prawidłowe/.

1. Kanalizacja deszczowa - poz. 35 Regulacja włączów - podana jest jednostka - m3
2. Przebudowa sieci kanalizacyjnych - poz. 16 - Montaż rur PE o śr. 110 - podana jest ilość - 0m
3. Branża drogowa /przedmiar edytowalny ath/ - poz. 45 - Podbudowa warstwa gr. 28cm - przyjęte są normy na grubość 25cm
4. Branża drogowa /przedmiar edytowalny ath/ - poz. 70 Warstwa wyrównawcza z pospółki gr. 20cm - przyjęte są normy na grubość 10cm.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

- Ad 1) Kanalizacja deszczowa - poz. 35 Regulacja włączów – **należy wprowadzić jednostkę kpl.;**
Ad 2) Przebudowa sieci kanalizacyjnych - poz. 16 - Montaż rur PE o śr. 110 – **należy wprowadzić obmiar 1,5 mb;**
Ad 3) Branża drogowa /przedmiar edytowalny ath/ - poz. 45 - Podbudowa warstwa gr. 28cm – **w wycenie należy przyjąć grubość 28 cm, korygując normy;**
Ad 4) Branża drogowa /przedmiar edytowalny ath/ - poz. 70 Warstwa wyrównawcza z pospółki gr. 20cm - **w wycenie należy przyjąć grubość 20 cm, korygując normy.**

W myśl art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium, na dzień:

- termin składania ofert: 22.10.2019 r. do godz. 10:50,
- termin wniesienia wadium: 22.10.2019 r. do godz. 10:50
- termin otwarcia ofert: 22.10.2019 r. godz. 11:00.

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium, korzystając z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, iż zmianie ulegają zapisy:

1 pkt. 18 ppkt 5 siwz, który otrzymuje brzmienie:

„(...) 5. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w formie oryginału w Wydziale Księgowości Budżetowej Urzędu Miasta pokój 162B do dnia 22.10.2019 roku do godz. 10:50.”

2 pkt. 19 ppkt 4 siwz, który otrzymuje brzmienie:

„(...) 4. Koperta wewnętrzna winna być zaadresowana jw., dodatkowo powinna być opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy oraz dopiskiem: „*Nie otwierać przed dniem 22.10.2019 r. godz. 11:00.*”

3 pkt. 20 ppkt 1 siwz, który otrzymuje brzmienie:

„(...) 1. Oferty należy składać na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, pokój 513A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój nie później niż do dnia 22.10.2019 r., do godz. 10:50.”

4 pkt. 21 ppkt 1 siwz, który otrzymuje brzmienie:

„(...) 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.10.2019 r. o godz. 11:00 w sali nr 304A Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Barbara Chodakowska

Rozdzielnik:

Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.jastrzebie.pl

Kopia:

BZP a/a