



Jastrzębie – Zdrój, dnia 27 czerwca 2019 roku

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Jastrzębiu – Zdroju
ul. Władysława Jagiełły 4,
44 – 330 Jastrzębie - Zdrój

Znak sprawy MZ.5580.13.2019.ŁC

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu: **28.06.2019r.** przez

- 1) **kpt. Łukasza Cepiela – Starszego Specjalistę ds. Kontrolno-Rozpoznawczych,**
legitymacja służbowa nr 110

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer **MZ.5580.13.2019.ŁC** z dnia **8 lipca 2019 roku**, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój mieszczący się przy Alei Piłsudskiego
60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Aleja Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój	Adam Greń Inspektor w wydziale organizacyjnym

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Adam Greń Inspektor w wydziale organizacyjnym	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w związku z prolongatą wykonania obowiązków decyzji nr 27.2017.MZ Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 29 grudnia 2017 roku.
2. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój mieszczący się przy Alei Piłsudskiego 60, 44-335
Jastrzębie-Zdrój

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony ppoż:

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

2. Charakterystyka pożarowa obiektu.

Funkcja obiektu: Urząd Miasta

Dane techniczne charakteryzujące obiekt:

Powierzchnia zabudowy: 1081 m²;

Powierzchnia użytkowa: 3631 m² i 2968,5 m²;

Wysokość budynku: 21,013 m i 19,3 m;

Kubatura: około 28 071 m³;

Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III.

Budynek został wyposażony w instalacje użytkowe:

- Instalację wodociagową;
- Instalację kanalizacyjną;
- Instalację elektryczną;
- Instalację teletechniczną;
- Instalację centralnego ogrzewania realizowaną z sieci miejskiej.

3. Organizacja ochrony ppoż.

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego: z 2008 roku wykonana przez mgr inż. Jarosława Ceglarkę inżyniera pożarnictwa, aktualizacja wykonana przez Bogusława Czubasiewicza inspektora ochrony przeciwpożarowej 13 sierpnia 2018 roku;
- Oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz sprzętu ppoż. – prawidłowe.
- 2 hydranty zewnętrzne DN 80. Hydrant 1 znajduje się w odległości 30 m przy ul. Harcerskiej, hydrant 2 znajduje się w odległości 100 m przy Al. Piłsudskiego.
- Dojazd do obiektów realizowany drogą asfaltową od ulicy Harcerskiej oraz Al. Piłsudskiego oraz wewnętrzną drogą asfaltową.
- Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji wynikające z § 17 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów 18 grudnia 2018 roku 350 osób, nadzorował z ramienia komendy asp. Stabła, ewakuacja przebiegała sprawnie, brak uwag.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

15 – 22 grudnia 2017 roku.

- ☒ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
☐ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Nie dotyczy.

5. Czynności zabronione

- Nie dotyczy

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

- Nie stwierdzono.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

– Nie stwierdzono.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

- Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne,
- Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu,
- Instalacja hydrantowa,
- System sygnalizacji pożarowej,
- Instalacja oddymiania,

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

- Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne brak przeglądu,
- Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu – 22 marca 2019 roku brak uwag – urządzenie zadziałało poprawnie,
- Instalacja hydrantowa – 27 hydrantów wewnętrznych DN25 – urządzenia zadziałały poprawnie.
- System sygnalizacji pożarowej 22 marca 2019 roku brak uwag do stanu urządzeń; elementy systemu to: centrala sygnalizacji pożaru, czujki dymu, ręczne ostrzegacze pożarowe, adaptory linii bocznych, klapy dymowe wraz z urządzeniami sterującymi, elektrotzymacze drzwi ppoż.,
- Instalacja oddymiania 22 marca 2019 roku – brak uwag.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

- 57 gaśnic przebadanych i poddanych czynnościom konserwacyjnym 29 kwietnia 2019 roku.
- Wyposażenie to: 1 szt. GP12x ABC, 11 szt. GP6x ABC, 1x GP4x ABC, 1x GP2x ABC.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie występują.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

- elektryczna,
- odgromowa,
- wentylacji grawitacyjnej,
- wodociągowo-kanalizacyjna,
- centralnego ogrzewania,
- instalacje słaboprądowe (telefon, internet).

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- Instalacja wentylacji grawitacyjnej: 4 lipca 2019 roku – bez uwag;
- Instalacja wentylacji mechanicznej: 4 lipca 2019 roku – bez uwag;
- Instalacja wodno-kanalizacyjna;
- Elektryczna: listopad 2015 roku – bez uwag;
- Odgromowa: listopad 2015 roku – bez uwag;
- Instalacja centralnego ogrzewania – zasilana w ciepło z sieci miejskiej.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak przeglądu instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.	☒ usunięto w trakcie kontroli
2.		
3.		

4.		
5.		

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

1. Na podstawie art. (podać dokładną podstawę prawną) Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) Pana (Imię i Nazwisko, nr dowodu) ukarano mandatem karnym w wysokości zł. (słownie.). Ukarany został poinformowany o możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego. lub
2. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu należy w niniejszej rubryce poczynić o tym wzmiankę oraz umieścić dane konieczne do sporządzenia wniosku do sądu o ukaranie. lub
3. Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) pouczonego kontrolowanego o konieczności przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Uwagi lub zastrzeżenia wniesione przez kontrolującego

--

Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

--

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

27.06.2019
INSPEKTOR
mgr inż. Adam Greń

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
- 10 -

Starszy Specjalista
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
kpt. mgr inż. Łukasz Cepiel

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
służbowego kontrolowanego)

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
służbowego kontrolującego)