



Projektowana sieć napowietrzna oświetlenia ulicy Kościelnej
obwód nr 1 z SOU2 AsXSn 2x25; L= 286 m

LEGENDA

- proj. kabel żarny YAKY 4x35 sieci oświetlenia ulicy prowadzony wraz z bednarką FeZn 25x4 zakończoną sondą uzomowaną FeZn M18 L=6m
- rura, oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED
- zabudowana na słupie stalowym osynkowanym na fundamencie prefabrykowanym
- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED
- zabudowana na istniejącym słupie betonowym
- proj. rury osłonowe kablowe r150
- proj. rury osłonowe sztywne kształtowe
- proj. rury osłonowe przeszklone
- nr projektowanych słupów
- odległości w przesłach
- długości przewodów / kabli w przebiegu między słupami
- proj. przewód napowietrzny AsXSn 2x25 oświetlenia, podwieszony pod istn. linia nap. 10kV
- proj. przewód napowietrzny AsXSn 2x25 oświetlenia
- projektowany ogranicznik przepięciowy SE30.106
- projektowana uzomowana sonda FeZn M18 L=6m
- kable zabudowane sieci napowietrznej
- punkt zerowa rozprędy do odliczeń

UWAGA!
1. W punkcie istniejącego urządzenia sieci wykopu poprzedzić przekopem kontynuacji, a prace prowadzić przez słup przekopu linowej.
2. Prace prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa na wyznaczonym na miejscu przebiegu linii i uzgodnić kolumnę z właściwym służbami technicznymi.
3. Na całej długości kolumny prowadzić w rurze osłonowej budowanej GRS-50

Projektowana sieć kablowa oświetlenia ulicy Kościelnej
obwód nr 1 z SOU 1 YAKY 4x35 FeZn 25x4 L = 659m

proj. TL (213063)
na istniejąc. słupie 319040

proj. SOU1

Projektowana sieć napowietrzna oświetlenia ulicy Kościelnej
obwód nr 2 z SOU1 AsXSn 2x25; L= 124 m

FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
ul. Leśna 37
kom. 513-194-548 do 7
www.instalprojekt.pl

OSWIECENIE ULICY

Projekt budowlany
oświetlenia ulicy Kościelnej Jastrzębie-Zdrój

Schemat sieci oświetleniowej

nr D. Bielecki

06.2019

E-03

Uzrędz Miejsca Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60

420700