



Zestawienie pomieszczeń - II piętro						
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Wymagane natężenie oświetlenia podstawowego E _{sr} [lux]	Wymagane natężenie oświetlenia awaryjnego E _(aw) [sr [lux]	Wysokość pom. [m]	Rodzaj sufitu	Powierzchnia podłogi
3/01	SALA LEKCYJNA (NR 33)	300/500	-	3,20	betonowy	69,00
3/02	ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ NR 33 (NR 34)	200	-	3,20	betonowy	31,74
3/03	SALA LEKCYJNA (NR 35)	300/500	-	3,20	betonowy	48,99
3/04	SALA LEKCYJNA (NR 36)	300/500	-	3,20	betonowy	50,37
3/05	SALA LEKCYJNA, MATEMATYKA (NR 38)	300/500	-	3,20	betonowy	48,99
3/06	SALA LEKCYJNA, J. ANGIELSKI (NR 37)	300/500	-	3,20	betonowy	48,99
3/07	SALA LEKCYJNA, J. ANGIELSKI (NR 39)	300/500	-	3,20	betonowy	50,37
3/08	SALA LEKCYJNA, RELIGIA (NR 40)	300/500	-	3,20	betonowy	50,37
3/09	SALA LEKCYJNA, J. POLSKI (NR 41)	300/500	-	3,20	betonowy	50,37
3/10	PEDAGOG SZKOLNY (NR 42)	300	-	3,20	betonowy	17,25
3/11	SALA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO (NR 33A)	300/500	-	3,20	betonowy	12,26
3/12	KOMUNIKACJA/KORYTARZ	100	0,5	3,20	betonowy	244,70
3/13	POM. GOSPODARCZE	200	-	3,20	betonowy	5,66
3/14	WC DLA NAUCZYCIELI	200	-	3,20	betonowy	2,41
3/15	WC DAMSKI DLA UCZNIÓW	200	-	3,20	betonowy	25,99
3/16	WC MĘSKI DLA UCZNIÓW	200	-	3,20	betonowy	16,84