



Zestawienie pomieszczeń - parter						
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Wymagane natężenie podstawowego E <sub>sr</sub> [lux]	Wymagane natężenie oświetlenia awaryjnego E <sub>(aw)</sub> sr [lux]	Wysokość pom. [m]	Rodzaj sufitu	Powierzchnia podłogi
1/01	POKÓJ NAUCZYCIELSKI (NR 01)	300	-	3,20	betonowy	49,97
1/02	POKÓJ WICEDYREKTORA (NR 02)	300	-	3,20	betonowy	18,23
1/03	SEKRETARIAT (NR 03)	300	-	3,20	betonowy	16,62
1/04	POKÓJ DYREKTORA (NR 04)	300	-	3,20	betonowy	15,53
1/05	SALA LEKCYJNA KLAS 1-3 (NR 05)	300/500	-	3,20	betonowy	50,37
1/06	SALA LEKCYJNA KLAS 1-3 (NR 06)	300/500	-	3,20	betonowy	48,99
1/07	SALA LEKCYJNA KLAS 1-3 (NR 07)	300/500	-	3,20	betonowy	48,99
1/08	SALA LEKCYJNA KLAS 1-3 (NR 08)	300/500	-	3,20	betonowy	50,37
1/09	SALA WF (NR 09)	300	-	3,20	betonowy	50,37
1/10	SALA WF (NR 10)	300	-	3,20	betonowy	50,37
1/11	POM. KONSERWATORA (NR 11)	300	-	3,20	betonowy	17,25
1/12	KOMUNIKACJA	100	0,5	3,20	betonowy	257,96
1/13	POM. GOSPODARCZE	200	-	3,20	betonowy	5,66
1/14	WC DLA NAUCZYCIELI	200	-	3,20	betonowy	2,41
1/15	WC DAMSKI DLA UCZNIÓW	200	-	3,20	betonowy	25,99
1/16	WC MĘSKI DLA UCZNIÓW	200	-	3,20	betonowy	16,84
1/17	SZATNIA - KOMUNIKACJA	100	0,5	3,20	betonowy	36,20
1/17a	SZATNIA	200	-	3,20	betonowy	7,17
1/17b	SZATNIA	200	-	3,20	betonowy	7,12
1/17c	SZATNIA	200	-	3,20	betonowy	6,13
1/17d	SZATNIA	200	-	3,20	betonowy	7,62
1/17e	SZATNIA	200	-	3,20	betonowy	7,02
1/17f	SZATNIA	200	-	3,20	betonowy	6,95
1/17g	SZATNIA	200	-	3,20	betonowy	4,83
1/17h	SZATNIA	200	-	3,20	betonowy	5,00
1/17i	SZATNIA	200	-	3,20	betonowy	4,26
1/17j	SZATNIA	200	-	3,20	betonowy	4,17
1/17k	SZATNIA	200	-	3,20	betonowy	5,11