



Zestawienie pomieszczeń - ŁĄCZNIK / SALA GIMNASTYCZNA						
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Wymagana powierzchnia użytkowa podstawowego etapu [m ²]	Wymagane wyposażenie ewentualne [m ²]	Wysokość [m]	Rodzaj sufitu	Powierzchnia podłogi
2/17	KOMUNIKACJA (ŁĄCZNIK)	100	0,5	3,20	betonowy	81,27
2/18	SALA EDUKACJI Wczesnoszkolnej (NR 46)	300/500	-	3,20	betonowy	50,37
2/19	ZAPLECZE SALI EDUKACJI Wczesnoszkolnej (NR 47)	200	-	3,20	betonowy	14,49
2/20	BIBLIOTEKA (NR 48)	500	-	3,20	betonowy	67,62
2/21	ZAPLECZE BIBLIOTEKI (NR 49)	200	-	3,20	betonowy	14,19
2/22	KOMUNIKACJA KORYTARZ	100	0,5	3,20	betonowy	89,30
2/23	KOMUNIKACJA KORYTARZ	100	0,5	3,20	betonowy	28,40
2/24	GABINET HIGIENISTKI	300	-	3,20	betonowy	15,81
2/25	GABINET NAUCZYCIELI WF	300	-	3,20	betonowy	16,42
2/26	KOMUNIKACJA	100	0,5	3,20	betonowy	3,90
2/27	WC	200	-	3,20	betonowy	1,20
2/28	PRZEBIERALNIA DZIEWCZĄT	200	-	3,20	betonowy	14,98
2/29	ARCHIWUM WF	200	-	3,20	betonowy	11,31
2/30	WC	200	-	3,20	betonowy	1,20
2/31	KOMUNIKACJA	100	0,5	3,20	betonowy	3,90
2/32	PRZEBIERALNIA CHŁOPCÓW	200	-	3,20	betonowy	14,98
2/33	MAGAZYN WF	200	-	3,20	betonowy	15,81
2/34	SALA GIMNASTYCZNA	300	-	6,50	betonowy	181,60
2/35	ŚWIE TLICA	300	-	3,20	betonowy	52,79
2/36	JADALNIA	200	-	3,20	betonowy	67,62
2/37	KUCHNIA	500	-	3,20	betonowy	41,90
2/38	ZMYWALNIA	300	-	3,20	betonowy	8,70
2/39	MAGAZYN	200	-	3,20	betonowy	3,11
2/40	KOMUNIKACJA	100	-	3,20	betonowy	4,50
2/41	WC	200	-	3,20	betonowy	2,24
2/42	POM. OBIERALNI WARZYW	300	-	3,20	betonowy	6,87
2/43	KOMUNIKACJA	100	-	3,20	betonowy	2,80
2/44	POM. GOSPODARCZE	200	-	3,20	betonowy	2,27
2/45	KOMUNIKACJA	100	0,5	3,20	betonowy	4,70
2/46	POMIESZCZENIE	300	-	3,20	betonowy	12,39
2/47	POKÓJ	300	-	3,20	betonowy	3,48
2/48	KUCHNIA	300	-	3,20	betonowy	10,77
2/49	POKÓJ	300	-	3,20	betonowy	15,18