



Łącznik - I piętro

Zestawienie pomieszczeń - ŁĄCZNIK / SALA GIMNASTYCZNA						
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Wymagane natężenie oświetlenia podstawowego Eśr [lux]	Wymagane natężenie oświetlenia awaryjnego E(aw)śr [lux]	Wysokość pom. [m]	Rodzaj sufitu	Powierzchnia podłogi
2/17	KOMUNIKACJA (ŁĄCZNIK)	100	0,5	3,20	betonowy	81,27
2/18	SALA EDUKACJI Wczesnoszkolnej (NR 46)	300/500	-	3,20	betonowy	50,37
2/19	ZAPLECZE SALI EDUKACJI Wczesnoszkolnej (NR 47)	200	-	3,20	betonowy	14,49
2/20	BIBLIOTEKA (NR 48)	500	-	3,20	betonowy	67,62
2/21	ZAPLECZE BIBLIOTEKI (NR 49)	200	-	3,20	betonowy	14,19
2/22	KOMUNIKACJA/KORYTARZ	100	0,5	3,20	betonowy	89,30
2/23	KOMUNIKACJA/KORYTARZ	100	0,5	3,20	betonowy	28,40