



Prezydent Miasta
Jastrzębie-Zdrój

Anna Hetman

Jastrzębie-Zdrój, dnia 1 października 2020 r.

BRM.0003.2.28.2020



Szanowny Pan
Mirośław Kolb
Radny Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój
al. J. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Dotyczy: odpowiedź na interpelację z dnia 21 września 2020 r.

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą wyników przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego budynku Szkoły Podstawowej nr 23 zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 5 informuję, że nie stwierdzono nieprawidłowości podlegających naprawom gwarancyjnym. Problem związany z dopływem ciepłej wody dotyczy głównie II piętra budynku wysokiego i nie jest związany z wadliwym działaniem instalacji, nie podlega zatem naprawom gwarancyjnym. Przyjęte rozwiązanie projektowe było jednym ze składowych mających wpływ na efektywność energetyczną budynku, co przyczyniło się do pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i w okresie trwałości projektu musi zostać utrzymane. Pomieszczenia gdzie problem się pojawia są znacznie oddalone od miejsca przygotowania c.w.u (piwnica w części niższej budynku), co ma wpływ na dłuższy okres oczekiwania na c.w.u. oraz możliwość dodatkowego jej wychłodzenia. Dodatkowo, z uwagi na funkcję obiektu, w salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach sanitarnych zastosowano specjalne baterie umywalkowe z ogranicznikiem czasowym oraz temperaturowym (temp. 36°C). Stąd przy niskim poborze wody, występował wydłużony czas oczekiwania, co było uciążliwe dla samych użytkowników a temperatura wody w umywalkach nie przekraczała 36°C. W celu wyeliminowania problemu zamontowano dodatkowo pojemnościowy (50 l) podgrzewacz wody tylko dla pomieszczeń sanitarnych budynku wyższego, co w obecnej sytuacji wydaje się być optymalnym rozwiązaniem zapewniającym dostawę ciepłej wody w łazienkach.

Do wiadomości:

- adresat,
- Biuro Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- MZN Jastrzębie-Zdrój.

PREZYDENT MIASTA


Anna Hetman